



Lublin, dnia 29 lipca 2016 r.

WPN261.1.8.2016.KW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych na obszarach Natura 2000 na potrzeby realizacji projektu "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny" (Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D).

Uprzejmie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści

1. O jaki rodzaj gontu chodzi Zamawiającemu? Czy gont bitumiczny czy gont typu góralskiego, czy może zwykłe deseczki na pióro-wpust?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby cała konstrukcja tablic była wykonana z drewna dłatego dopuszcza gont typu góralskiego czy deseczki na pióro-wpust.

2. Czy drewno na tablice ma być strugane (heblowane)? Takie drewno jest dwa razy droższe od drewna budowlanego, dlatego istotne z punktu widzenia ceny wydaje się określenie jego rodzaju.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby drewno, z którego będą wykonane konstrukcje tablic było strugane (heblowane).

3. Co należy rozumieć poprzez sformułowanie "kotw odizolowanych od gleby"?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez sformułowanie "kotw odizolowanych od gleby" taką instalację konstrukcji drewnianej mocowanej do zabetonowanych kotw, która nie będzie stale związana z glebą poprzez zabezpieczenie np. folią.

Informuję, że po wpłynięciu drogą telefoniczną zapytania dotyczącego rozbieżności między grubością płyty DiBond opisaną w punkcie 5 podpunkt a i b zapytania ofertowego a parametrami wskazanymi w załączniku nr 4 projekt tablic zmianie uległ punkt 5 podpunkt a i b, który przyjmuje brzmienie:

5. Charakterystyka tablic:

- a) Tablice nr 1 – 9: tablica dwustronna, nadruk należy wykonać na płycie DiBond o grubości co najmniej 3 mm. Konstrukcja tablicy w całości powinna być wykonana z drewna. Dach kryty gontem. Całość pomalowana dwukrotnie drewnochronem. Konstrukcja drewniana mocowana do zabetonowanych metalowych kotw odizolowanych od gleby, na wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

- b) Charakterystyka tablicy nr 10 – 2 tablice jednostronne, wykonane na płycie DiBond o grubości co najmniej 3 mm, montowane w obramowaniu, które zostanie przymocowane do ściany za pomocą wkrętów haków

W związku z zaistniałą sytuacją termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.08.2016 r. do godziny 13.00.